

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута ✓

Администрация Бессоновского района Пензенской области сообщает об установлении публичного сервитута:

В целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: с. Бессоновка, ул. Городок, 69А», необходимый для организации газоснабжения населения, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 58:05:0060102:1437, 58:05:0060102:2873.

С поступившими ходатайствами об установлении публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 16.00 ч. (обеденный перерыв 12.00 – 13.00 ч.) по адресу: с. Бессоновка, ул. Коммунистическая 2Б – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района. Возражения принимаются с 04.03.2025 по 25.03.2025 г. по адресу: с. Бессоновка, ул. Коммунистическая 2Б.


Сообщение о поступившем ходатайстве размещено на сайте администрации Бессоновского района в сети Интернет.

✓

**Приложение
к требованиям к форме
ходатайства об установлении публичного
сервитута, содержанию обоснования
необходимости установления публичного
сервитута, утвержденным приказом
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
от 19 апреля 2022 г. N П/0150**

Ходатайство об установлении публичного сервитута		
1	Администрация Бессоновского района Пензенской области (наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)	
2	Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель):	
2.1	Полное наименование	Акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза»
2.2	Сокращенное наименование	АО «Газпром газораспределение Пенза»
2.3	Организационно-правовая форма	Акционерное общество
2.4	Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом)	440602, г. Пенза, ул. М.Горького, д.50
2.5	Адрес электронной почты	440602, г. Пенза, ул. М.Горького, д.50
2.6	ОГРН	-
2.7	ИНН	1025801359858
3	Сведения о представителе заявителя:	
3.1	Фамилия	Комиссаров
	Имя	Максим
	Отчество (при наличии)	Викторович
3.2	Адрес электронной почты (при наличии)	opri@penzaoblgaz.ru
3.3	Телефон	8 (8412) 988-738 доб. 1050
3.4	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя	Доверенность №78 от 21.07.2022
4	Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального	

	закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"): эксплуатация линейного объекта: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: с. Бессоновка, ул. Городок дом 69А», необходимый для организации газоснабжения населения, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 58:05:0060102:1437, 58:05:0060102:2873.	
5	Испрашиваемый срок публичного сервитута: на 10 лет	
6	Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств): 1 месяц	
7	Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № 453 от 06.09.2017 года, на основании п. 2 пп. 6 ст.39.41 ЗК РФ, акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления) от 17.07.2018 года.	
8	Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) -	
9	Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут и границы которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости	58:05:0060102:1437, 58:05:0060102:2873
10	Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения)	
11	Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты	____да____ (да/нет)
	в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении или посредством почтового отправления	____да____ (да/нет)

12	Документы, прилагаемые к ходатайству: -Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме электронного документа; - Доверенность №78 от 21.07.2022 (копия); -Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения (газопотребления) от 17.07.2018 года (копия); -Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения № 453 от 06.09.2017 года (копия).	
13	Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме	
14	Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации	
15	Подпись:	Дата:
	 (подпись) <u>М.В.Комиссаров</u> (инициалы, фамилия)	" 01 " 02. 2025 г.

Приложение
Утверждено

от _____ № _____

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

местоположения границ публичного сервитута, устанавливаемого в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 58:05:0060102:1437, 58:05:0060102:2873, для размещения линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Пензенская обл., Бессоновский район, с.Бессоновка, ул.Городок, дом 69А», протяженностью 54 м (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел I

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пензенская область, Бессоновский район, с.Бессоновка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	224 ± 5
3	Иные характеристики объекта	—

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-58, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	395391.05	2232077.78	Аналитический метод	0.1	-
2	395389.54	2232081.67	Аналитический метод	0.1	-
3	395342.05	2232067.31	Аналитический метод	0.1	-
4	395336.54	2232067.00	Аналитический метод	0.1	-
5	395335.96	2232066.81	Аналитический метод	0.1	-
6	395337.22	2232063.03	Аналитический метод	0.1	-
7	395342.75	2232063.35	Аналитический метод	0.1	-
8	395387.16	2232076.77	Аналитический метод	0.1	-
9	395387.23	2232076.59	Аналитический метод	0.1	-
1	395391.05	2232077.78	Аналитический метод	0.1	-

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- Характерная точка границы объекта
- 1 Надписи номеров характерных точек границы объекта
- Проектное местоположение инженерного сооружения
- Граница земельных участков с кадастровыми номерами 58:05:0060102:1437, 58:05:0060102:2273, в отношении которых испрашивается публичный сервитут
- Граница объекта
- Граница кадастрового квартала
- 58:05:0060102:1437 Кадастровый номер земельного участка
- 58:05:0060102 Обозначение кадастрового квартала

7172
✓

**АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ОБЪЕКТА СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ)**

Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу:

с.Бессоновка, ул. Городок, дом 69А

(наименование и адрес объекта)

г.Пенза

« 17 » 07 20 18 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии - представителя заказчика:

Заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Пенза» Летучев Н.Н.

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии - представителей:

проектной организации

(Ф.И.О., должность)

Беленчиков В.А.

эксплуатационной организации

(Ф.И.О., должность)

Виноградов М.А.

Главный инженер АО «Метан»

(Ф.И.О., должность)

Комиссаров М.В.

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора по Пензенской области

(Ф.И.О., должность)

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ООО «Кронос» предъявлен к приемке законченный строительством объект: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: с.Бессоновка, ул. Городок, дом 69А

(наименование объекта)

На законченном строительством объекте: Газопровод низкого давления до границы земельного участка по адресу: с.Бессоновка, ул. Городок, дом 69А

(наименование объекта)

субподрядными организациями:

(наименование организации)

выполнены следующие работы:

(наименование работ)

2. Проект № 453Б-17-ГСН разработан ООО «СтройПроект»

(наименование организации)

1. Строительство системы газоснабжения объекта осуществлялось в сроки:

начало работ 06. 2018, окончание работ 07. 2018

(месяц, год)

(месяц, год)

2. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотренном СП 62.13330.2011 и ТСН по приемке.

Приемочная комиссия рассмотрела предъявленную документацию, произвела внешний осмотр системы газоснабжения, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ по проекту, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

нет

(вид испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СП 62.13330.2011 или ТСН.

2. Предъявленный к приемке объект принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с « 07 20 12 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии

Летучев Н.Н.

Представитель проектной организации

Белонучкин В.А.

Представитель эксплуатационной организации

Виноградов М.А.

Главный инженер АО «Метан»

Комиссаров М.В.

Нижне-Волжское управление
Ростехнадзора по Пензенской области

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель
генерального подрядчика

Никитин А.Н.

Расшифровка объекта:

линейная длина газопровода среднего давления - 54,0м.

общая протяженность газопровода среднего давления - 54,0м.

Надземный газопровод низкого давления Р= 0,002 МПа

Труба стальная $\Phi 40 \times 3,5$ - 8м

Труба стальная $\Phi 57 \times 3,5$ - 1 м

ИСК $\Phi 40$ - 1 шт. Труба стальная $\Phi 32 \times 2,8$ - 6м (демонтаж)

Подземный газопровод низкого давления Р= 0,002 МПа

Труба ПЭ 100 SDR 11 $\Phi 63 \times 5,8$ - 54 м

Цокольный ввод ПЭ 100SDR11 $\Phi 63/57$ - 1 шт.

Муфта ПЭ 100 SDR 11 $\Phi 63$ - 1шт.

Заглушка ПЭ100SDR $\Phi 63$ - 1 шт.

Отвод 90° ПЭ100SDR11 $\Phi 63$ - 1 шт.

Футляр $\Phi 108 \times 4,0$ I=1 м - 1 шт.

Сигнальная лента желтого цвета «Осторожно ГАЗ» - 56 м

Провод-спутник АПВ-4.0 - 57м, КИК - 1 шт.

КОПИЯ ВЕРНА

Главный инженер -
первый заместитель
генерального директора

М.В. Комиссаров