



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2025 г. № 113

с. Бессоновка

Об утверждении программы проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Бессоновского района Пензенской области в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования Бессоновский район, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 N2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить программу проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории Бессоновского района Пензенской области согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания

3. Настоящее распоряжение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Бессоновского района.

Глава Бессоновского района Н.В.Шалдаева



Приложение №1
К распоряжению администрации
Бессоновского района
Пензенской области № от

**Программа
Противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения
Бессоновского района**

1.Тема противоаварийной тренировки	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в с.Бессоновка при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети
2.Цель проведения Противоаварийной тренировки:	Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики с условным порывом на участке тепловой сети
3. Дата и время проведения противоаварийной тренировки	30.07.2025 с.09-00 часов (время Московское)
: 4.Место и метод проведения противоаварийной тренировки:	Администрация Бессоновского района тренировка проводится на местах с условным действиями персонала
5.Руководитель противоаварийной тренировки:	Карагодин А.В -Первый заместитель главы администрации Бессоновского района
6.Участники противоаварийной тренировки:	-администрация Бессоновского района Пензенской области; - администрация Бессоновского сельсовета; -ресурсоснабжающая организация МЭУ Бессоновского района; - Управляющая компания многоквартирных домов МКП «Исток»

7. Условное время возникновения технологического нарушения	30.07.2025 с.09-00 часов -
8.Порядок пользования связью	– устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка».
9.Вводная -	09-00час. директору ресурсоснабжающей организации поступил звонок с котельной по ул. Жилгородок с. Бессоновка, что падает давление обратки. Причина – порыв на участке тепловой сети магистрального трубопровода. Температура наружного воздуха -25С
10. Действия дежурного персонала котельной по ул. Жилгородок, с. Бессоновка при возникновении аварийной ситуации	Оператор котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль -директору ресурсоснабжающей организации (МЭУ Бессоновского района). При сильном снижении давления оператор котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной и понижения температуры теплоносителя с заместителем директора (ответственным за пром. Безопасность и техническую эксплуатацию) и директором ресурсоснабжающей организации МЭУ Бессоновского. Оператор котельной снижает температуру на котле, выключает дутьевые вентиляторы, отключает сетевой насос. Директор МЭУ Бессоновского района посредством мобильной связи немедленно сообщает -Главе Бессоновского района Шалдаевой Н.В (тел.889023428738), первому заместителю главы администрации Бессоновского района Карагодину А.В (тел.89063954762), главе Бессоновского сельсовета Рассадиной О.В(тел.89048532685) Дежурному диспетчеру ЕДДС администрации Бессоновского района (тел 8 9603266141)
Действия администраций Бессоновского района, администрации Бессоновского	Организовать заседание КЧС МО Бессоновского района с участием руководителя теплоснабжающей организации, управляющей компанией МКД для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилищном

сельсовета, ЕДДС Бессоновского района	фонде (5-ти этажные жилые дома ул. Жилгородок 10-12 с. Бессоновка) и объектах соц.культбыта (школа-д/сад) ул. Жилгородок с. Бессоновка ; -ввести на территории Бессоновского сельсовета режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки – режим чрезвычайной ситуации; - организовать работу по подготовке пункта временного размещения, обеспечить питанием и средствами первой необходимости; Проинформировать население с.Бессоновка ул. Жилгородок о создавшейся ситуации, довести информацию о готовности к размещению граждан в пункте временного размещения Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Бессоновского района передается в ЕДДС Бессоновского района в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.
12. Действия персонала теплоснабжающей организации:	Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети) - оформить наряд- допуск на производство аварийных ремонтных работ; -организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети; -закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети; Информацию о предпринимаемых мерах по восстановлению теплоснабжения потребителей с. Бессоновка ул. Жилгородок передавать в ЕДДС Бессоновского района и администрацию Бессоновского района в оперативном режиме (тел 8 9603266141).
13. Действия коммунальных служб на территории с. Бессоновка, Бессоновского района	- МЭУ Бессоновского района - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; -незамедлительно приступить к ликвидации аварии на участке тепловой сети магистрального трубопровода. Информацию о проводимых мероприятиях по ликвидации аварии в полном объеме сообщать в ЕДДС Бессоновского района (тел.8 9603266141) и администрацию Бессоновского сельсовета; - управляющей компании МКП «Исток»- принять меры по сохранности систем теплоснабжения многоквартирных домов, организовать постоянное

	дежурство персонала с обходом тепловых узлов и контролем параметров теплоносителя. Обо всех выполненных мероприятиях по сохранности систем отопления МКД сообщать в администрацию Бессоновского сельсовета. - При получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети магистрального трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. Информацию о работах по подключению МКД и восстановлению теплоснабжения передавать в ЕДДС Бессоновского района и администрацию Бессоновского сельсовета.
--	--

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

1. Утвердить программу проведения тренировки, порядок проведения тренировки на территории Бессоновского района Пензенской области, приложение № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в официальном информационном бюллетене «Пензенская область» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Бессоновского района.

Глава Бессоновского района

И.И. Шаталов